

様式第 33 (第 62 条の 5 関係)

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長申請書 (タンクの腐食防止等の状況)

岳南広域消防組合		年 月 日	
組合長 殿		届出者	
		住所 (電話)	
		氏名 ㊟	
設置者	住所	電話	
	氏名		
設置場所			
タンクの呼称又は番号			
設置の許可申請年月日		年 月 日	
設置の許可年月日及び許可番号		年 月 日 第 号	
新基準適合年月日		年 月 日	
貯蔵最大数量		k l	
コーティング*	種類	1 ガラスフレークコーティング 2 エポキシ系塗装 3 タールエポキシ系塗料 4 その他 ()	
タンク底部・外面の腐食防止措置*	外面防食措置	アスファルトサンド・電気防食・その他 ()	
	雨水侵入防止措置	適 合	
板厚*	側板	設計板厚	mm
	直下	最小測定平均値	mm
	底板	測定板厚最小値	mm
補修・変形*	補修の適否	適 否	
	有害な変形の適否	有 無	
不等沈下*		最大値のタンク直径に対する割合	
支持力・沈下*		平均沈下量 mm/年	
維持管理体制	過去3年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生		有・無
	過去3年間の消防法大12条第2講に基づく措置命令		有・無
	消防法第14条の2、第14条の3及び第14条の3の2の規定に関する違反		有・無
	保安作業従業者に対する適切な教育訓練*		適・否
	保安のための適切な巡視、点検*		適・否
※受付欄		備考	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。
 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
 3 *印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。
 4 ※印の欄は記入しないこと。