

郵送による消防用設備等点検結果報告について

岳南広域消防本部では、事業者等が消防署の窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担削減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書（以下「報告書」という。）を郵送により届け出ることを可能としています。

【郵送による報告の方法】

1 送付書類等

(1) 点検結果報告書（正本） 1部

※ 届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認をしてください。

※ 報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。

(2) 点検結果報告書（副本） 希望部数

※ 消防署において受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。

※ 正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。

(3) 副本返信用封筒 1通

※ 消防署による受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。

※ 副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。

※ 予め宛名をご記入ください。

2 返信時期

副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね1～2週間程度で返信します。

※ 郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。

【留意事項】

1 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。

2 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。

3 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接報告に来るように指導する場合があります。

また、副本の返信を希望する場合、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付

されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認してください。

(1) 点検結果報告書に記載漏れはないですか（以下の内容は特に注意してください）。

- ・ 届出日
- ・ 届出者の押印
- ・ 防火管理者欄（防火管理者が選任されている場合に限る。）及び立会者欄（点検に立ち会った者がいる場合に限る。）

(2) 点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか（下記点検票は特に注意してください）。

- ・ 点検票別記様式第 23（非常電源専用受電設備）
- ・ 点検票別記様式第 26（配線）

(3) 副本の返信を希望する場合は、正本と同じ内容のものを希望部数用意していますか。

(4) 副本の返信を希望する場合は、返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金の切手を貼り、宛名を記載していますか（宛名は、副本を返信するために必須です。無記入、誤記入等が無いよう、今一度確認して下さい）。

【送付先】

送付先消防署	管轄地域
〒 383-0045 中野市大字江部 1324-2 中野消防署 TEL 0269-22-3386	住所が中野市であり、大字が豊津、上今井、永江、 <u>穴田以外</u> のもの
〒 389-2101 中野市大字豊津 2483-1 豊田消防署 TEL 0269-38-2355	住所が中野市であり、大字が豊津、上今井、永江、 <u>穴田</u> であるもの
〒 381-0401 下高井郡山ノ内町大字平穩 4106-11 山ノ内消防署 TEL 0269-33-3119	住所が下高井郡山ノ内町のもの

【報告様式等】

リンク先：総務省消防庁 <https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-1.html>